

**PRÜFZERTIFIKAT****Nr. 120002979.4**

Aufgrund der in der bauaufsichtlich anerkannten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

die Bauprodukte

Fluchttüröffner als Teil eines elektrischen Verriegelungssystems für Türen in Rettungswegen:

„DORMA Fluchttüröffner Modellreihe TV 50x“,  
„DORMA Fluchttüröffner Modellreihe TV 50x DCW“ und  
„DORMA Fluchttüröffner Modell TV 530“  
in Verbindung mit  
„DORMA Einsteckfallenschloss TV-Z 510“

der Firma

DORMA GmbH & Co. KG  
DORMA Platz 1  
D-58256 Ennepetal

mit den wesentlichen Anforderungen der

„Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen (ElVTR) – Fassung Dezember 1997-„


übereinstimmen.

Diesem Zertifikat liegt der Prüfbericht Nr. 120002979 und das Gutachten Nr. 120002979.3 des MPA NRW als Beurteilungsgrundlage zugrunde.

Aus funktionstechnischer Sicht bestehen keine Bedenken, die Fluchttüröffner und die zugehörigen Fallenschlösser auch an Feuerschutztüren zu verwenden. Die Feuerschutztüren werden im Brandfall von den Türschlössern sicher geschlossen gehalten. Hinsichtlich der Einbaus der Fluchttüröffner in Feuerschutztüren sind die Mitteilungen des deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), Berlin, „Änderungen bei Feuerschutzabschlüsse“ zu beachten.

Dieses Prüfzertifikat dient nicht als bauaufsichtliche Verwendungsgenehmigung für ein komplettes elektr. Verriegelungssystem gemäß ElVTR. Es dient nur dem Nachweis der Eignung der o.a. Fluchttüröffner für ein solches Verriegelungssystem.

Dortmund, den 12.08.2011  
Im Auftrag



RBOAR Dipl.-Ing. H. Jansen  
Prüfstellenleiter

