



PRÜFZEUGNIS

Nr. 120002933.15-01

Aufgrund der in der bauaufsichtlich anerkannten und gemäß DIN EN ISO 17025 akkreditierten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeföhrten Prüfungen wird bestätigt, dass

das Bauprodukt
DORMA Objektbeschläge Serie CORE
Ausführung Edelstahl und Aluminium, als Garnituren
für Vollblatt- und Rohrrahmentüren

der Firma
DORMA Beschlagtechnik GmbH
Dommerberger Straße 2
D-42553 Velbert

einer Dauerprüfung gemäß
7.3.6 EN 1906: 2012 (D) mit

1.000.000 Prüfzyklen

unterzogen wurden und
die Anforderungen gemäß 5.5 und 5.6 der
EN 1906: 2012 (D) erfüllen.

Dortmund, den 13.07.2015
Im Auftrag

Dipl.-Ing. H. Jansen
Prüfstellenleiter



Notified Body Nr. 0432
Anerkannte PUZ Stelle: NRW02

Dieses Prüfzeugnis umfasst 1 Seite.

Die Grundlage für dieses Prüfzeugnis bildet der MPA NRW Prüfbericht Nr. 120002933.4

