

PRÜFZEUGNIS

Nr. 120004566.04-02

Aufgrund der in der bauaufsichtlich anerkannten und gemäß DIN EN ISO 17025 akkreditierten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

das Bauprodukt

DORMA Objektbeschläge Serie OGRO SOLID
Ausführung Edelstahl, als Garnituren für Vollblatt- und
Rohrrahmentüren

der Firma

DORMA Beschlagtechnik GmbH
Donnenberger Straße 2
D-42553 Velbert

einer Dauerprüfung gemäß
7.3.6 EN 1906: 2012 (D) mit

2.000.000 Prüfzyklen

unterzogen wurden und

die Anforderungen gemäß 5.5 und 5.6 der
EN 1906: 2012 (D) erfüllen.

Dortmund, den 09.07.2015
Im Auftrag



Dipl.-Ing. H. Jansen
Prüfstellenleiter



Dieses Prüfzeugnis umfasst 1 Seite.

Die Grundlage für dieses Prüfzeugnis bildet der MPA NRW Prüfbericht Nr. 120004655.04



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11142-01-06